



年雷击计算表 (矩形建筑物)		
建筑物数据	建筑物的长 (m)	23
	建筑物的宽 $W(m)$	44.9
	建筑物的高 $h(m)$	16.55
	等效面积 $A_e(km^2)$	0.0177
气象参数	建筑物属性	一般性民用建筑物 (人员密集场所)
	地区	四川省巴中市
	年平均雷暴日 $T_d(d/a)$	37.1
	年平均雷暴日 $N_q(次/(km^2 \cdot a))$	3.7100
计算结果	预计雷击次数 $N(次/a)$	0.0657
	防雷类别	第二类防雷

设计编号 JOB NO.	ZY20240-01	图 号 DRAWING NO.	DS- 15
设计阶段 STATUS	施工图	版 次 VERSION	第一版
比 例 SCALE	1:100	日 期 DATE	2024.05

屋顶防雷平面图 1:100